

ZGF120KV/2mA 直流高压发生器

使用说明书



上海舒佳电气有限公司

一、产品简介

ZGF-120KV/2mA 直流高压发生器是我公司采用国际最先进技术结合中国国情研制的面向国内的高可靠度、高品位、真正便携的试验设备，是电力部门、厂矿企业动力部门及发电厂对氧化锌避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验最理想的检测仪器。

1、产品特点

① 体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作更简便、功能齐全，是电力系统 21 世纪最理想的换代产品。

② 采用最先进工艺技术制造。脉冲串逻辑阵列调制，采用大功率 IGBT 器件，相位模糊控制，从而使输出稳定度更高，纹波更小，频率高达 100kHz。

③ 按免维修设计，主要部件均采用德、美、日进口器件，经久耐用，不怕连续对地直接短路放电。


④ 精度高、测量准确，输出电压调节采用单个多圈电位器，升压过程平稳，调节精度高，仪器具有高低压端测量泄漏电流，高压端采用球形屏蔽数字表显示、不怕放电冲击。抗干扰性能好，适合现场使用。

⑤ 控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值，使用时无需外加分压器，接线简单，操作方便。


⑥ 负极性输出、零启动、连续可调、有过压、过流、回零、接地保护、断线保护等各种保护功能，自动保护功能强，操作安全，各种技术指标均优于行业标准及同类产品。

⑦ 具有 75%的功能，做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。本仪器控制箱上有 75%的电压开关功能，当电流升到 1000uA 时、就打开 75%的按钮、这时电压表、电流表所显示的值就是 75%的数据，做完后应立即将升压旋钮回到零位上，并且将微调电压旋钮回到零位上。并应立即将 75%的按钮开关打到正常的位置上，再做其它试验。

2、产品型号及含义



3、电气原理框图



4、产品规格及技术指标

型号 项目	ZGF 60/2	ZGF 60/10	ZGF 120/2	ZGF 120/10	ZGF 200/2	ZGF 200/5	ZGF 300/2	其 它 等 级
输出额定 电压电流	60kV/2mA	60kV/10mA	120kV/2mA	120kV/10mA	200kV/2mA	200kV/5mA	300kV/2mA	600~800kV电
控 制 箱 重 量	4.5kg	4.5kg	4.5kg	4.5kg	4.5kg	4.5kg	4.5kg	压等级的 直流发生 器定做
倍 压 体 尺寸重量	Φ120×300m 4.1kg	Φ148× 360mm 4.5kg	Φ120×450mm 5.5kg	Φ148×500mm 8.2kg	Φ148×730mm 11kg	Φ148×760mm 11.5kg	Φ180× 1100mm 20kg	
工作电源	50Hz; 220V±10%							
测量误差	数字电压表: 1% (满度) ±1个字; 数字电流表: 1% (满度) ±1个字							
稳 定 度	随机波动, 电源变化±10%时, ≤0.5%							
纹波系数	≤0.5% (满度)							
工作方式	间断使用, 额定负载60min							
工作环境	环境温度: -15℃~50℃; 温度25℃时, 相对湿度: <90% (无凝露); 海拔高度: <2500m							

二、操作说明

● 控制箱上的显示灯、开关、旋钮等都已标注清晰，看此操作说明时，请参照控制箱的面板上元器件名称使用。

● 高压塔底盘侧面有七芯插座为联接控制箱电缆之插座，底盘侧面有铜接线柱为接地端子作连接地线用。

● 随附有高压屏蔽电流表为数显微安表，表顶端上的插孔为连接被试品的线插孔，同时也作为电源开关，不用时请拔掉插头，就自动关闭电源。换电池时请将上盖螺丝打开，换好后请扣好盖用螺丝拧紧。扁圆表换电池时打开后盖。

1、将控制箱面板上的接地端子与高压塔的接地接线柱，用接地线连接在一起，并与现场或试验室的地线接牢。为保证您与设备的安全，请务必反复检查接地线，以确保各部位接地良好。用提供的七芯电缆连接控制箱与高压塔，电缆两端为同样的快速航空插头，注意用插头侧面豁口对准插座内侧粗凸部分插入并顺时针拧紧。（可用电缆任一端连接控制箱或高压塔）接好电源线，电源为单相交流 220V，工频 50Hz。

2、打开电源开关，此时电源开关灯（绿灯）和面板表亮。则高压指示灯（绿）亮，如高压提示蜂鸣器处在开的位置，则鸣叫以提示操作者在加高压，此时，顺时针旋转高压输出调节钮，则升高压，电压表显示为负载试品上的电压 kV 值，电流表则显示试品上流过的电流和所有泄漏电流的之和，但不包括内置高压分压器的电流。电流以微安单位 uA 值。

如果打开电源开关，高压显示灯（绿灯）不亮，且故障显示中“回零”灯（红灯）亮时、则表示高压输出调节钮未在零位上，请逆时针旋转此钮至“零位”上，并将微调电压旋钮回到零位上，此时“回零”灯熄灭，再顺时针调节，即可升压。

3、若不需要额定输出电压范围内的调压保护时，要把过压保护整定钮顺

时针旋至最大值。否则，当输出电压超过额定输出电压时，即自动保护，切断高压。若要求在额定输出电压范围内进行调压保护时，请空载升压按以上步骤升压到预定的保护电压上，再将过压保护整定旋钮慢慢逆时针旋转到所需要的电压上，作过压保护动作，“过压”指示灯亮，保持过压保护整定旋钮就定于此位置上，将升压旋钮回到零位上，关闭电源。接上试品，当升压超过预定电压时即自动切断高压。

4、当发生过压、过流等故障时，高压自动切断，高压显示灯（绿灯）熄灭，蜂鸣器停止鸣叫，相应故障指示灯亮，说明试品已短路，若要重新启动时，应将高压输出调整钮回到零位上，微调旋钮同样回到零位上，再关掉电源开关，然后，再打开电源开关，才能切除保护重新升压。

● 正常工作关机时，应先将高压调整旋钮逆时针回到零位上，再将微调电压旋钮回到零位上，最后，关掉电源开关。

● 电源开关兼用作保护重置开关，故当故障显示灯（回零显示灯除外）亮后，应关闭电源开关再打开才能解除保护，重新升压。

5、负载为大容性负载时，为避免充电电流过大而触发过流保护，应适当放慢升压速度。试验完毕后，将输出电压调整钮逆时针旋至零位上，此时电压表仍显示试品上的电压值，请等试品通过高压塔放电至 20kV 以下时再用接地棒放电，以确保安全。

三、注意事项

1、为确保人身安全，在此反复提醒用户注意：控制箱及高压塔要有良好接地以及停机后的试品及高压塔的放电问题。

2、请不要遮挡控制箱的上下通气孔，并防止异物从孔中掉入，如控制箱有风扇时，应经常检查风扇是否正常运转。

3、当高压塔绝缘筒脏污时请用干布擦净，不可用酒精，汽油等有机类溶剂擦洗，可用洗涤剂清洗绝缘筒表面，待风干后，方可使用；运输或不使用

时，请放入铝合金箱内。

4、换保险管时，请按保险管座旁标定的安培数更换保险管。

5、若高压屏蔽微安表上显示“LOW BAT”时，请更换 9V 电池，以避免测量误差，不用时，请关掉电源。

6、未经允许，请勿开启控制箱及高压塔，这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。

四、简单“故障”排除

1、电源开关打开时，控制箱上的数显表不亮。

请检查电源连线及所有保险管，保险管若有损坏时，请按保险管座旁标注的安培数更换新管。

2、若打开电源开关，数显表亮，按高压通显示灯（红灯）不亮，升不了高压。

① 如果试验后，没有回零，请逆时针转动高压输出调整旋钮，回到零位后，即可升高压。

3、一切正常，但在未升到额定输出电压的过程中，出现保护。

a. 试品短路或泄漏电流过大；

b. 大电容负载时，升压过快，关闭电源，重新启动，减慢升压速度。

4、如发现电压表数字波动很大，请检查连接电缆线的两头插头、7 脚屏蔽网头及中心屏蔽线头，是否脱焊断开，如断开请焊接好。

● 若按以上方法还不能排除故障，请与我厂联系。

五、产品成套性

1、高压倍压体主机一只；

2、控制箱一台；

3、电源线一根；

4、高频输出电缆一根；

- 5、产品出厂试验报告一份；
- 6、输出线一根；
- 7、产品使用说明书一份；
- 8、保险管 2 只。

六、另配套产品

高压屏蔽数显微安表一只。

七、附录

- 1、产品保修一年，终身维修（售出一年后的电压，电流表校验不在保修范围内）。高压屏蔽数显微安表为易损件，保修一年。
- 2、订货时请注明产品型号，名称及数量，有无特殊要求等。

感谢您选用我公司 ZGF-60KV/2mA 系列产品！

使用之前，请仔细阅读此使用说明书，以确保安全使用。

E-mail: 289109264@qq.com